

Grabenprofil für Hausanschluss GWD

Das Böschungsverhältnis ist der Bodenbeschaffenheit anzupassen

Humusabtrag

30- 40cm


Warnband

Auffüllung

mit Aushubmaterial

Leitungsumhüllung

Betonkies 0- 16mm



gemeindewerke

Gemeindewerke Dietlikon
Hofwiesenstrasse 32
8305 Dietlikon
Tel. 044 835 83 00
Fax. 044 835 82 85

Bauanschluss Elektro / PE60 und PE100
Grabenprofil GWD

Schnitt 1:20

Plan-Nr. 101.07

Datum: 07.07.2016 / rev. 26.04.2021 / Gez. MStA